

PLANTILLA CORRECTORA DEFINITIVA DE LA PRIMERA PRUEBA TEST DE CONOCIMIENTOS DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA PLAZA DE OFICIAL TÉCNICO DE ELECTRICIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE CUENCA MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN.

Reunido el Tribunal calificador del proceso selectivo para la cobertura de una plaza de Oficial Técnico de Electricidad, incluida en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio 2022, acuerda:

PRIMERO: Resolver la **Alegación presentada por D. José Antonio Bayo Molina:**

Se alega que en la pregunta nº 27 la respuesta correcta c) no es la válida, sino que lo sería la b), ya que alude a la NTP 139 Sobre el trabajo con pantallas de visualización del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), donde se indica que *“El trabajo con pantallas de visualización requiere una iluminación no demasiado brillante para evitar deslumbramientos. Los niveles aceptables se mueven entre los 300 y los 500 lux”*.

Resolución:

En primer lugar indicar que las NTP del INSS son guías de buenas prácticas que no son obligatorias, salvo que tengan referencia directa a alguna normativa vigente. La indicada por el reclamante no tiene ninguna referencia normativa, por lo que no es un dato que se pueda considerar como válido.

Sin embargo sí que está en vigor el R.D. 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, en cuyo Anexo IV se establece un valor de Iluminancia Media de 500 lux mínimo para lugares de trabajo de exigencia visual alta, como es una oficina.

Según las Disposición Final Primera del R.D. 486/1997:

“El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuestos en el apartado 3 del [artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero](#), por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención elaborará y mantendrá actualizada una Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo.”

En la mencionada Guía Técnica, en la Tabla 4. se indica también que el nivel mínimo de iluminancia para exigencia de tarea alta es de 500 lux, haciendo referencia específica como documento para mayor claridad, la norma “UNE-12464-1 sobre la iluminación para interiores”, donde ya se habla de los niveles a conseguir específicamente para oficinas, indicando que el nivel de iluminancia media para “escritura, escritura a máquina, lectura y tratamiento de datos” debe ser de 500 lux.

CONCLUSIÓN:

Se **DESESTIMA** la alegación presentada por considerar que la respuesta marcada como correcta es realmente la válida según la normativa vigente para lugares de trabajo asimilables a oficinas.

En consecuencia, la plantilla correctora definitiva es la siguiente:

1	C	26	A	51	A
2	C	27	C	52	B
3	A	28	B	53	C
4	B	29	D	54	A
5	A	30	A	55	C
6	C	31	A	56	C
7	B	32	A	57	B
8	B	33	A	58	C
9	D	34	D	59	C
10	C	35	C	60	D
11	B	36	D	61	B
12	A	37	A	62	C
13	D	38	A	63	B
14	C	39	D	64	A
15	D	40	B	65	A
16	C	41	C	66	B
17	D	42	C	67	C
18	C	43	D	68	B
19	B	44	B	69	C
20	A	45	A	70	B
21	C	46	B	RESERVA	
22	A	47	A	71	C
23	D	48	C	72	A
24	A	49	D	73	C
25	A	50	C	74	C
				75	B

SEGUNDO: Publicar las calificaciones obtenidas por los aspirantes que participaron en el primer ejercicio, cuestionario tipo test:

Nº ORDEN	APELLIDOS NOMBRE	DNI	CALIFICACIONES	
1	BAYO MOLINA, JOSÉ ANTONIO	**8308**	6,29	
2	CANtero PAGE, JULIO	**0522**	4,14	
3	CHELLE MORA, VALENTÍN	**8608**	4,71	
4	COTILLAS MOYA, JESÚS	**3629**	N.P.	*
5	CRESPO SÁNCHEZ, ALBERTO	**1242**	5,57	
6	DE LERMA VICENTE, JOSÉ FÉLIX	**1903**	5,71	
7	DEL RINCÓN ARTERO, MARIA JOSÉ	**0029**	6,43	
8	FERNÁNDEZ ATIENZA, AGUSTÍN	**6949**	4,86	
9	GAMBOA ALARCÓN, JULIÁN	**0675**	7,14	
10	GARCÍA ZAMORA, SERGIO	**2964**	5,57	
11	GÓMEZ MARTÍNEZ, CÉSAR	**8469**	N.P.	*
12	HUETE GONZÁLEZ, DAVID	**0512**	6	
13	LÓPEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL	**8539**	5	
14	LÓPEZ TEMPORAL, ABRAHAM	**2318**	4,71	
15	MOYA ABÁN, IGNACIO	**4101**	4,14	
16	PAÑOS LASERNA, JOSÉ DAVID	**8729**	N.P.	*
17	RODRIGUEZ PÉREZ, JOSEBA	**3385**	EXCLUIDO	**
18	SÁIZ OLIVARES, JUAN	**1699**	3,43	
19	SERRANO BONILLA, RAMÓN	**8506**	5	
20	SERRANO HERRÁIZ, FÉLIX	**8468**	5,57	
21	SILVA ROA, RUBÉN	**1254**	N.P.	*
22	TORRIJOS GIRÓN, SERGIO	**0533**	8,86	

*N.P.: NO PRESENTADO

****EXCLUIDO** POR NO COMPARECER EN EL LLAMAMIENTO ÚNICO Y NO ACREDITAR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADA Y LIBREMENTE APRECIADA POR EL TRIBUNAL DE ACUERDO A LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE OFICIAL TÉCNICO DE ELECTRICIDAD.

TERCERO: La plantilla de calificaciones tiene carácter provisional y los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles desde la publicación de este anuncio a efectos de impugnaciones y reclamaciones.

Las reclamaciones e impugnaciones se dirigirán al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, Tribunal de PROCESO SELECTIVO CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE OFICIAL TÉCNICO DE ELECTRICIDAD.

CUARTO: Convocar a los aspirantes que han superado la prueba por haber obtenido una puntuación mínima de 5 puntos para la realización del segundo ejercicio (prueba

FECHA DE FIRMA: 11/06/2025
HASH DEL CERTIFICADO: 4CA4A3564C97E21CC0EB7E5AF12658A625073C02

PUESTO DE TRABAJO: TÉCNICO

NOMBRE: IZQUIERDO HONTECILLAS ISRAEL

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001DOC2CDDC52F708DFCB4BB0



práctica) que se llevará a cabo el **miércoles 18 de Junio a las 17:00 hora en el Aula de Formación de las dependencias del Parque de Bomberos** de Cuenca, sito en la C/ Escultor Jamete s/n de Cuenca.

Cuenca, en la fecha de firma electrónica

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL



NOMBRE:
IZQUIERDO HONTECILLAS ISRAEL

PUESTO DE TRABAJO:
TECNICO

FECHA DE FIRMA:
11/06/2025

HASH DEL CERTIFICADO:
4CA4A3564C97E21CC0EB7E5AF12658A625073C02

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - Código Seguro de Verificación: 16001DOC2CDDDC52F708DFCB4BB0